

場内水質検査結果

十日市場浄水場 浄水

(令和4年4-6月)

採水場所		水質基準値	場内	場内	場内
			十日市場浄水場 浄水	十日市場浄水場 浄水	十日市場浄水場 浄水
採水年月日			令和4年 4月11日	令和4年 5月16日	令和4年 6月13日
採水時刻			9:00	9:00	9:00
天候	前日		-	-	-
	当日		-	-	-
気温	℃		-	-	-
水温	℃		18.0	17.0	21.5
残留塩素	mg/L		0.6	0.7	0.8
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL 以下	0	0	0
大腸菌	MPN/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L 以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L 以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L 以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L 以下	0.77	0.53	0.67
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L 以下	0.09	< 0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L 以下	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L 以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/L	0.6mg/L 以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L 以下	0.009	0.012	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L 以下	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L 以下	0.004	0.003	0.001
臭素酸	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L 以下	0.021	0.021	0.014
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L 以下	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L 以下	0.007	0.006	0.004
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L 以下	0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L 以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L 以下	0.03	< 0.02	< 0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L 以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L 以下	18.7	17.9	24.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
塩化物イオン	mg/L	200mg/L 以下	17.7	15.5	17.8
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300mg/L 以下	92	70	108
蒸発残留物	mg/L	500mg/L 以下	179	146	222
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L 以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L 以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L 以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/L	0.005mg/L 以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3mg/L 以下	0.9	0.9	0.5
pH値		5.8以上 8.6以下	7.7	7.7	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度 以下	< 1	< 1	< 1
濁度	度	2度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

場内水質検査結果  
十日市場浄水場 浄水  
(令和4年4-6月)

採水場所			目標値	場内		場内		場内	
				十日市場浄水場 浄水	十日市場浄水場 浄水	十日市場浄水場 浄水	十日市場浄水場 浄水		
採水年月日				令和4年 4月11日	令和4年 5月16日	令和4年 6月13日			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L 以下		< 0.002				
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L 以下		< 0.0002				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L 以下		< 0.002				
	削除	mg/L	-						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L 以下		< 0.0004				
	削除	削除	-						
	削除	削除	-						
	トルエン	mg/L	0.4mg/L 以下		< 0.04				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L 以下		< 0.008				
	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L 以下						
	削除	削除	-						
	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L 以下						
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L 以下		< 0.001				
	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L 以下		< 0.002				
	農薬類		検出値と目標値の比 の和として、1以下						0.00
	残留塩素	mg/L	1mg/L 以下		0.6	0.7			0.8
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下		92	70			108
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001
	遊離炭酸	mg/L	20mg/L 以下			10.2			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L 以下		< 0.03				
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L 以下		< 0.002				
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L 以下			1.3			
	臭気強度 (TON)		3以下		1	1			1
	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下		179	146			※222
	濁度	度	1度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1			< 0.1
	pH		7.5程度	7.7	7.7	7.8			
	腐食性 (ランゲリア指数)		-1程度以上とし 極力0に近づける			-0.8			
従属栄養細菌	CFU/ml	2000CFU/mL 以下		0	0			0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L 以下		< 0.002					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L 以下	0.03	< 0.01				0.01	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノール (PFOS)	mg/L	0.00005mg/L 以下		< 0.000005					
要 検 討 項 目 ・ 維 持 管 理 項 目	モリブデン	mg/L	0.07mg/L 以下		< 0.007				
	アンモニア態窒素	mg/L	-						
	化学的酸素要求量 (COD)	mg/L	-						
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	-						
	浮遊物質	mg/L	-						
	総窒素	mg/L	-						
	総リン	mg/L	-						
	アルカリ度	mg/L	-						
	電気伝導率	μ S/cm	-	285	221			321	
	溶存酸素	mg/L	-						
	トリハロメタン生成能	mg/L	-						
	紫外線吸光度(E260)		-						
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-						

※目標値を超えていますが水質基準値以内で問題ありません。