

中台浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（吾妻公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			0.004	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.86	0.24	0.57	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1	0.09	0.080	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1	0.04	0.04	0.04	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.07	<0.06	<0.06	12
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.011	0.007	0.009	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.007	0.005	0.006	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.030	0.019	0.025	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.009	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.003	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	0.03	<0.02	<0.02	12
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.14	1	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			13.2	1	21.6	20.9	21.25	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.107	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	9	8.0	8.6	12	18.4	13.4	16.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	200以下			139	1	112	104	108	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			225	1	212	186	199	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.3	<0.3	<0.3	12	0.8	0.4	0.6	12
47	pH値	5.8～8.6	8.1	8.0	8.1	12	8.1	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	2	1	2	12	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	0.4	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（吾妻公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	19.0	15.5	17.0	12	28.5	11	19.2	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.22	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

上烏田浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（板取公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	0.73	0.35	0.56	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			<0.08	1	0.09	0.08	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.03	1	0.05	0.04	0.05	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.07	<0.06	<0.06	12
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.011	0.005	0.009	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.006	0.005	0.006	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.025	0.019	0.023	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.007	0.006	0.007	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	0.03	<0.02	<0.02	12
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			11.9	1	22	21.1	21.55	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.026	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	7.6	6.9	7.3	12	18.2	13.1	16.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			130	1	127	104	116	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			215	1	212	211	212	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.9	0.4	0.7	12
47	pH値	5.8～8.6	8.3	8.2	8.2	12	8.0	7.9	7.9	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（板取公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	17.2	14.5	15.9	12	26.3	11.2	18.7	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.24	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

水質管理目標設定項目			原水（場内着水井）				給水栓水（板取公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	アンチモン	(mg/L)	0.02以下		<0.002	1			—	—
2	ウラン	(mg/L)	0.002以下		<0.0002	1			—	—
3	ニッケル	(mg/L)	0.02以下		<0.002	1			<0.002	1
4	欠番		—		—	—			—	—
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004以下		<0.0004	1			—	—
6	欠番		—		—	—			—	—
7	欠番		—		—	—			—	—
8	トルエン	(mg/L)	0.4以下		<0.04	1			—	—
9	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.08以下		<0.008	1			—	—
10	亜塩素酸	(mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要						
11	欠番		—		—	—			—	—
12	二酸化塩素	(mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要						
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01以下		—	—			<0.001	1
14	抱水クロラール	(mg/L)	0.02以下		—	—			<0.002	1
15	農薬類	(評価値)	1以下		0.00	1			—	—
16	残留塩素	(mg/L)	1以下		—	—			—	—
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10～100		132	1			—	—
18	マンガン	(mg/L)	0.01以下		0.027	1			—	—
19	遊離炭酸	(mg/L)	20以下		7.5	1			—	—
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3以下		<0.03	1			—	—
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02以下		<0.002	1			—	—
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3以下		0.9	1			—	—
23	臭気強度（TON）		3以下		1	1			1	1
24	蒸発残留物	(mg/L)	30～200		205	1			—	—
25	濁度	(度)	1以下		0.1	1			—	—
26	pH		7.5 程度		8.2	1			—	—
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0		0.3	1			<0.1	1
28	従属栄養細菌	(CFU/mL)	2000以下		0	1			0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1以下		<0.002	1			—	—
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1以下		0.01	1			—	—
31	PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及び PFOA（ペルフルオロオクタン酸）	(mg/L)	0.00005		<0.000005	1			<0.000005	1

富来田第一浄水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（泉谷集会所）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	5
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.10	1	0.10	<0.08	<0.08	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			0.07	1	0.05	<0.02	0.03	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.14	<0.06	<0.06	11
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.016	<0.001	0.006	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.025	0.007	0.016	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	0.005	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.005	0.002	0.004	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.003	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	12
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.28	1	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			24.3	1	23.1	12.4	17.75	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.217	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	6.4	5.7	6.1	12	10.4	7.7	8.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下			124	1	130	118	124	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下			228	1	230	213	222	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.6	0.5	0.6	12	0.4	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6	8.2	8.0	8.1	12	8.3	7.8	8.0	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	6	5	6	12	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（泉谷集会所）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	18	12.9	14.9	12	22.6	11.2	16.9	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.18	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	2			—	—

水質管理目標設定項目			原水（場内サンプラールター）				給水栓水（泉谷集会所）			
			最大	最少	平均	回数	最大	最少	平均	回数
1	アンチモン	(mg/L)	0.02以下		<0.002	1			—	—
2	ウラン	(mg/L)	0.002以下		<0.0002	1			—	—
3	ニッケル	(mg/L)	0.02以下		<0.002	1			<0.002	1
4	欠番		—		—	—			—	—
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004以下		<0.0004	1			—	—
6	欠番		—		—	—			—	—
7	欠番		—		—	—			—	—
8	トルエン	(mg/L)	0.4以下		<0.04	1			—	—
9	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.08以下		<0.008	1			—	—
10	亜塩素酸	(mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要						
11	欠番		—		—	—			—	—
12	二酸化塩素	(mg/L)	0.6以下	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要						
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01以下		—	—			<0.001	1
14	抱水クロラール	(mg/L)	0.02以下		—	—			<0.002	1
15	農薬類	(評価値)	1以下		0.00	1			—	—
16	残留塩素	(mg/L)	1以下		—	—			—	—
17	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	10～100		113	1			—	—
18	マンガン	(mg/L)	0.01以下		0.237	1			—	—
19	遊離炭酸	(mg/L)	20以下		10.3	1			—	—
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3以下		<0.03	1			—	—
21	メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02以下		<0.002	1			—	—
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	3以下		2.8	1			—	—
23	臭気強度（TON）		3以下		2	1			1	1
24	蒸発残留物	(mg/L)	30～200		241	1			—	—
25	濁度	(度)	1以下		<0.1	1			—	—
26	pH		7.5程度		8.1	1			—	—
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0		0.1	1			0.1	1
28	従属栄養細菌	(CFU/mL)	2000以下		0	1			0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1以下		<0.002	1			—	—
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1以下		<0.01	1			—	—
31	PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及び PFOA（ペルフルオロオクタン酸）	(mg/L)	0.00005		<0.000005	1			<0.000005	1

富来田第二浄水場 水質検査結果 (令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（茅野七曲公会堂）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下			0.1	1	0.08	0.08	0.08	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下			—	—	0.28	<0.06	0.07	12
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下			—	—	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下			—	—	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下			—	—	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下			—	—	0.011	0.007	0.009	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下			—	—	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下			—	—	0.002	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下			—	—	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下			—	—	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下			0.18	1	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下			8.6	1	10	9.8	9.9	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下			0.106	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	10.8	5.5	7.6	12	8.5	7.5	8.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下					133	124	129	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下					220	207	214	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下					<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下					<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下					<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下					<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下					<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.4	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値	5.8～8.6	8.2	7.8	8.0	12	8.1	7.9	8.0	12
48	味	異常でないこと			—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	7	1	4	12	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	0.5	<0.1	0.23	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（茅野七曲公会堂）			
			最 大	最 少	平 均	回数	最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	19.6	12	15.3	12	26.5	8.2	17.2	12
2	アンモニア態窒素 (mg/L)	—			0.04	1			—	—
3	嫌気性芽包菌 (CFU/100mL)	—	0	0	0	4			—	—

伊豆島配水場系 水質検査結果

(令和4年度)

水質基準項目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水（高山台公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.95	0.38	0.66	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下	0.09	0.090	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.05	0.05	0.05	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.09	<0.06	<0.06	12
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.011	0.001	0.008	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.005	0.003	0.005	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.023	0.014	0.020	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.007	0.005	0.006	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.03	<0.02	<0.02	12
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	24.4	23.1	23.8	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	19.7	14	17.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	300以下	128	99	114	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	215	212	214	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） (mg/L)	3以下	0.9	0.4	0.7	12
47	pH値	5.8～8.6	7.9	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水（高山台公園）			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	27.1	10.8	18.9	12

かずさ配水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (消防団第8分団第6部詰所)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.85	0.56	0.72	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下	0.08	0.08	0.08	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.04	0.04	0.04	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.11	<0.06	<0.06	12
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.014	0.007	0.011	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.011	0.007	0.009	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.039	0.028	0.032	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.011	0.009	0.010	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.03	<0.02	<0.02	12
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	23.9	23.1	23.5	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	20.4	14.2	17.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	124	100	112	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	219	213	216	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.4	0.7	12
47	pH値	5.8~8.6	8.3	7.9	8.1	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (消防団第8分団第6部詰所)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	25.9	11.5	18.5	12

かずさ配水場系 水質検査結果 (令和4年度)

水 質 基 準 項 目		給水栓水 水質 基準値	給水栓水 (消防団第8分団第6部詰所)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	一般細菌 (CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10以下	0.85	0.56	0.72	4
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8以下	0.08	0.08	0.08	2
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	0.04	0.04	0.04	2
14	四塩化炭素 (mg/L)	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸 (mg/L)	0.6以下	0.11	<0.06	<0.06	12
22	クロロ酢酸 (mg/L)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム (mg/L)	0.06以下	0.014	0.007	0.011	4
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1以下	0.011	0.007	0.009	4
26	臭素酸 (mg/L)	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.1以下	0.039	0.028	0.032	4
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03以下	0.011	0.009	0.010	4
30	ブロモホルム (mg/L)	0.09以下	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2以下	0.03	<0.02	<0.02	12
34	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物 (mg/L)	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200以下	23.9	23.1	23.5	2
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン (mg/L)	200以下	20.4	14.2	17.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	300以下	124	100	112	2
40	蒸発残留物 (mg/L)	500以下	219	213	216	2
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類 (mg/L)	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.4	0.7	12
47	pH値	5.8~8.6	8.3	7.9	8.1	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)	5以下	<1	<1	<1	12
51	濁度 (度)	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	12
その他の項目		基準値	給水栓水 (消防団第8分団第6部詰所)			
			最 大	最 少	平 均	回数
1	水温 (℃)	—	25.9	11.5	18.5	12