

上烏田浄水場配水池等整備DB事業 要求水準書（変更） 新旧対照表

変 更 後	変 更 前	備 考 欄
<p>4 業務に関する要求水準 (p19)</p> <p>(2) 土木施設に関する要件</p> <p>⑨配水池廻り配管</p> <p>エ 池内配管等、池内の付属物は交換が非常に困難なため、その材料・材質は十分な強度を有し、腐食対策が施された高耐久性のもの、すなわち、SUS329J4L相当もしくは、水道用ポリエチレン粉体ライニング（JWWA K 132準拠）が内外面一体で被覆されたものとする。</p> <p>なお、付属物とは、池内配管、昇降設備、固定金具類、各種接続部材などをいう。</p>	<p>4 業務に関する要求水準 (p19)</p> <p>(2) 土木施設に関する要件</p> <p>⑨配水池廻り配管</p> <p>エ 池内気相部、放流部等、露出部における管等の鋼性部材（接続部品含む）は十分な強度を有し、腐食対策が施された耐久性の高い材料（SUS329J4L相当）もしくは、水道用ポリエチレン粉体ライニング（JWWA K 132準拠）等、高耐久性の内外面一体被覆がなされたものを採用すること。</p>	<p>(変更)</p>
<p>別添 8 上烏田浄水場施設フロー</p> <p>別紙 8 上烏田浄水場施設フロー</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>【現況】</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>【計画】</p> </div> </div>	<p>別添 8 上烏田浄水場施設フロー</p> <p>別紙 8 上烏田浄水場施設フロー</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>【現況】</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>【計画】</p> </div> </div>	<p>(変更)</p>