大坪山配水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水質基準項目			給水栓水水質基準値	原水（大佐和地下水）				給水栓水（佐貫町駅）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.009	0.009	0.009	4	0.008	0.006	0.007	5
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	0.56	0.54	0.55	4	0.50	0.38	0.44	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8			<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0			<0.02	1	0.02	<0.02	<0.02	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6			－	－	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02			－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06			－	－	0.005	<0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.004	0.002	0.003	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01			－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.014	0.005	0.008	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03			－	－	0.003	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09			－	－	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08			－	－	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200			8.2	1	11.4	10.1	10.8	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	7.8	7.5	7.6	12	11.6	8.3	9.7	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300			73	1	84	78	81	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500			119	1	136	128	132	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.4	8.3	8.3	12	8.2	7.9	8.1	12
48	味		異常でないこと			－	－	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12
51	濁度	(度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

その他の項目			基準値	原水（大佐和地下水）				給水栓水（佐貫町駅）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	15.0	13.0	14.2	12	30.0	11.0	19.1	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－			0.02	1			－	－
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－	0	0	0	6			－	－

水質管理目標設定項目			目標値	原水（大佐和地下水集合井）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	アンチモン	(mg/L)	0.02			<0.002	1
2	ウラン	(mg/L)	0.002			<0.0002	1
3	ニッケル	(mg/L)	0.02			<0.002	1
4	削除		－			<0.005	1
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004			<0.0004	1
6	削除		－			－	－
7	削除		－			－	－
8	トルエン	(mg/L)	0.4			<0.04	1
9	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.08			<0.008	1
10	亜塩素酸	(mg/L)	0.6	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要			
11	削除		－			－	－
12	二酸化塩素	(mg/L)	0.6	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要			
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01			－	－
14	抱水クロラール	(mg/L)	0.02			－	－
15	農薬類(110項目)	(評価値)	1			0.00	1
16	残留塩素	(mg/L)	1			－	－
17	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	10～100			67	1
18	マンガン	(mg/L)	0.01			0.006	1
19	遊離炭酸	(mg/L)	20			5.2	1
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3			<0.03	1
21	ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02			<0.002	1
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	(mg/L)	3			0.9	1
23	臭気強度（TON）		3			1	1
24	蒸発残留物	(mg/L)	30～200			122	1
25	濁度	(度)	1			<0.1	1
26	ｐＨ		7.5 程度			8.3	1
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0			<0.1	1
28	従属栄養細菌	(CFU/mL)	2000以下			0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1			<0.002	1
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1			<0.001	1
31	PFOS（ペレフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペレフルオロオクタン酸）	(mg/L)	0.00005			<0.000005	1

上飯野配水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水質基準項目			給水栓水水質基準値	給水栓水（千葉県まちづくり公社）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	0.83	0.51	0.64	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.11	0.09	0.10	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0	0.04	0.04	0.04	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6	0.12	＜0.06	0.07	4
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06	0.020	0.010	0.015	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	0.011	0.009	0.010	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1	0.044	0.033	0.040	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03	0.013	0.011	0.012	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	0.04	0.04	0.04	2
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3	＜0.03	＜0.03	＜0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200	26.3	20.8	23.6	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	22.0	15.6	18.3	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300	120	119	120	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500	192	184	188	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	1.0	0.5	0.8	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.0	7.7	7.8	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	＜1	＜1	＜1	12
51	濁度	(度)	2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	12

その他の項目			基準値	給水栓水（千葉県まちづくり公社）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	28.0	13.0	19.6	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－			－	－
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－			－	－

岩坂配水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水質基準項目			給水栓水水質基準値	給水栓水（豊岡3535-1地先）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.005	<0.001	0.003	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	0.81	0.39	0.60	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.10	0.09	0.10	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0	0.04	0.03	0.04	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6	0.13	0.07	0.11	4
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06	0.013	0.007	0.011	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	0.011	0.008	0.010	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1	0.039	0.027	0.034	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03	0.012	0.009	0.011	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	0.04	0.03	0.04	2
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200	25.8	21.4	23.6	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	21.8	15.7	18.3	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300	123	108	116	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500	200	184	192	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	1.0	0.6	0.8	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.2	7.9	8.1	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	<1	<1	<1	12
51	濁度	(度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	12

その他の項目			基準値	給水栓水（豊岡3535-1地先）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	29.0	10.0	18.8	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－			－	－
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－			－	－

竹岡配水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水質基準項目			給水栓水水質基準値	給水栓水（浜金谷駅）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	0.82	0.49	0.64	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.10	0.09	0.10	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0	0.04	0.03	0.04	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6	0.14	0.07	0.11	4
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06	0.016	0.008	0.013	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	0.011	0.008	0.010	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1	0.040	0.028	0.036	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03	0.012	0.010	0.011	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	0.03	0.03	0.03	2
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200	27.4	21.1	24.3	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	24.0	15.9	18.6	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300	121	118	120	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500	197	189	193	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	<0.005	<0.005	<0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	1.0	0.5	0.8	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.1	7.8	8.0	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	<1	<1	<1	12
51	濁度	(度)	2	<0.1	<0.1	<0.1	12

その他の項目			基準値	給水栓水（浜金谷駅）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	29.0	9.0	19.0	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－			－	－
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－			－	－