中台浄水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水質基準項目			給水栓水水質基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（吾妻公園）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003			＜0.0003	1	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005			＜0.00005	1	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			0.004	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02			＜0.002	1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04			＜0.004	1	＜0.004	＜0.004	＜0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10			＜0.02	1	0.72	0.44	0.60	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8			＜0.08	1	0.09	0.09	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0			0.03	1	0.04	0.04	0.04	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002			＜0.0002	1	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05			＜0.005	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04			＜0.004	1	＜0.004	＜0.004	＜0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02			＜0.002	1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6			－	－	0.09	＜0.06	＜0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02			－	－	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06			－	－	0.012	0.008	0.010	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.007	0.006	0.007	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01			－	－	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.029	0.024	0.027	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03			－	－	0.009	0.006	0.008	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09			－	－	0.003	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08			－	－	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.1	1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			＜0.02	1	0.04	0.02	0.03	12
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3			0.07	1	＜0.03	＜0.03	＜0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.1	1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200			13.9	1	19.5	19.0	19.3	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			0.105	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	9.3	8.8	9.1	12	20.5	14.8	17.6	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300			151	1	108	100	104	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500			226	1	206	192	199	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001			＜0.000001	1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001			＜0.000001	1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02			＜0.005	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005			＜0.0005	1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	0.3	＜0.3	＜0.3	12	0.9	0.4	0.7	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.1	7.9	8.0	12	8.0	7.7	7.9	12
48	味		異常でないこと			－	－	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	2	1	1	12	＜1	＜1	＜1	12
51	濁度	(度)	2	0.6	＜0.1	＜0.1	12	＜0.1	＜0.1	＜0.1	12

その他の項目			基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（吾妻公園）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	19.0	15.0	17.0	12	29.2	11.0	20.0	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－			0.22	1			－	－
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－	0	0	0	4			－	－

上烏田浄水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

	水 質 基 準 項 目		給水栓水水質基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（板取公園）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	11	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003			＜0.0003	1	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005			＜0.00005	1	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02			＜0.002	1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04			＜0.004	1	＜0.004	＜0.004	＜0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10			＜0.02	1	0.72	0.36	0.51	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8			＜0.08	1	0.10	＜0.08	＜0.08	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0			0.03	1	0.04	0.04	0.04	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002			＜0.0002	1	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05			＜0.005	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04			＜0.004	1	＜0.004	＜0.004	＜0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02			＜0.002	1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6			－	－	0.08	＜0.06	＜0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02			－	－	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06			－	－	0.014	0.008	0.011	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.006	0.006	0.006	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01			－	－	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.030	0.024	0.027	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03			－	－	0.008	0.007	0.008	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09			－	－	0.003	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08			－	－	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.1	1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			＜0.02	1	0.04	＜0.02	0.03	12
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3			＜0.03	1	＜0.03	＜0.03	＜0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.1	1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200			13.4	1	24.9	24.1	24.5	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			0.025	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	7.7	7.2	7.5	11	21.7	14.3	17.5	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300			148	1	118	112	115	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500			216	1	214	203	209	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001			＜0.000001	1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001			＜0.000001	1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02			＜0.005	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005			＜0.0005	1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	11	1.0	0.4	0.7	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.2	8.2	8.2	11	8.0	7.7	7.9	12
48	味		異常でないこと			－	－	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	11	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	1	＜1	＜1	11	＜1	＜1	＜1	12
51	濁度	(度)	2	0.2	＜0.1	＜0.1	11	＜0.1	＜0.1	＜0.1	12

	その他の項目		基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（板取公園）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	16.9	13.5	15.8	11	29.2	12.0	19.5	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－			0.25	1			－	－
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－	0	0	0	4			－	－

水質管理目標設定項目			目標値	原水（場内着水井）				給水栓水（板取公園）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	アンチモン	(mg/L)	0.02			<0.002	1			―	―
2	ウラン	(mg/L)	0.002			<0.0002	1			―	―
3	ニッケル	(mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
4	削除		―			―	―			―	―
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004			<0.0004	1			―	―
6	削除		―			―	―			―	―
7	削除		―			―	―			―	―
8	トルエン	(mg/L)	0.4			<0.04	1			―	―
9	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.08			<0.008	1			―	―
10	亜塩素酸	(mg/L)	0.6	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
11	削除		―			―	―			―	―
12	二酸化塩素	(mg/L)	0.6	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01			―	―			<0.001	1
14	抱水クロラール	(mg/L)	0.02			―	―			<0.002	1
15	農薬類(110項目)	(評価値)	1			0.00	1			―	―
16	残留塩素	(mg/L)	1			―	―			―	―
17	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	10～100			131	1			―	―
18	マンガン	(mg/L)	0.01			0.029	1			―	―
19	遊離炭酸	(mg/L)	20			6.1	1			―	―
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3			<0.03	1			―	―
21	ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02			<0.002	1			―	―
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	(mg/L)	3			1.6	1			―	―
23	臭気強度（TON）		3			1	1			1	1
24	蒸発残留物	(mg/L)	30～200			219	1			―	―
25	濁度	(度)	1			0.2	1			―	―
26	ｐＨ		7.5 程度			8.2	1			―	―
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0			0.3	1			<0.1	1
28	従属栄養細菌	(CFU/mL)	2000以下			6	1			0	1
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1			<0.002	1			―	―
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1			0.01	1			―	―
31	PFOS（ペレフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペレフルオロオクタン酸）	(mg/L)	0.00005			<0.000005	1			<0.000005	1

富来田第一浄水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水質基準項目			給水栓水水質基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（泉谷集会所）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003			＜0.0003	1	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005			＜0.00005	1	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02			＜0.002	1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04			＜0.004	1	＜0.004	＜0.004	＜0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8			0.11	1	0.09	0.08	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0			0.06	1	0.04	0.03	0.04	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002			＜0.0002	1	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05			＜0.005	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04			＜0.004	1	＜0.004	＜0.004	＜0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02			＜0.002	1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6			－	－	0.13	＜0.06	＜0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02			－	－	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06			－	－	0.007	0.001	0.004	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01			－	－	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.022	0.012	0.015	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03			－	－	0.006	0.003	0.004	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09			－	－	0.003	0.003	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08			－	－	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.1	1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	12
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3			0.27	1	＜0.03	＜0.03	＜0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.1	1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200			23.3	1	14.7	14.6	14.7	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			0.224	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	6.2	5.9	6.1	12	9.4	8.0	8.7	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300			115	1	143	138	141	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500			237	1	235	201	218	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001			＜0.000001	1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001			＜0.000001	1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02			＜0.005	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005			＜0.0005	1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	0.6	0.5	0.6	12	0.4	＜0.3	＜0.3	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.1	8.0	8.0	12	8.0	7.9	7.9	12
48	味		異常でないこと			－	－	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	6.0	5.0	5.6	12	＜1	＜1	＜1	12
51	濁度	(度)	2	0.2	＜0.1	＜0.1	12	＜0.1	＜0.1	＜0.1	12

その他の項目			基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（泉谷集会所）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	17.0	14.0	15.3	12	24.5	11.0	17.5	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－			0.19	1			－	－
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－	0	0	0	4			－	－

富来田第二浄水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水質基準項目			給水栓水水質基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（茅野七曲公会堂）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003			＜0.0003	1	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005			＜0.00005	1	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02			＜0.002	1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04			＜0.004	1	＜0.004	＜0.004	＜0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8			＜0.08	1	0.09	0.09	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002			＜0.0002	1	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05			＜0.005	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04			＜0.004	1	＜0.004	＜0.004	＜0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02			＜0.002	1	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01			＜0.001	1	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6			－	－	0.13	＜0.06	0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02			－	－	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06			－	－	0.001	＜0.001	＜0.001	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01			－	－	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1			－	－	0.014	0.010	0.012	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03			－	－	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03			－	－	0.003	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09			－	－	0.004	0.003	0.004	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08			－	－	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.1	1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	4
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3			0.72	1	＜0.03	＜0.03	＜0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0			＜0.1	1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200			9.4	1	11.0	10.1	10.6	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05			0.404	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	11.0	5.4	8.9	12	9.1	7.6	8.6	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300			133	1	145	135	140	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500			219	1	219	209	214	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2			＜0.02	1	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001			＜0.000001	1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001			＜0.000001	1	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02			＜0.005	1	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005			＜0.0005	1	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	0.4	＜0.3	＜0.3	12	0.3	＜0.3	＜0.3	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.1	7.6	7.9	12	8.0	7.9	8.0	12
48	味		異常でないこと			－	－	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	8	＜1	5	12	＜1	＜1	＜1	12
51	濁度	(度)	2	0.8	＜0.1	0.4	12	＜0.1	＜0.1	＜0.1	12

その他の項目			基準値	原水（場内着水井）				給水栓水（茅野七曲公会堂）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	20.4	11.5	15.3	12	27.5	8.8	18.7	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－			0.03	1			－	－
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－	0	0	0	4			－	－

水質管理目標設定項目			目標値	原水（場内　サンドセパレーター）				給水栓水（茅野七曲公会堂）			
				最　大	最　少	平　均	回数	最　大	最　少	平　均	回数
1	アンチモン	(mg/L)	0.02			<0.002	1			－	－
2	ウラン	(mg/L)	0.002			<0.0002	1			－	－
3	ニッケル	(mg/L)	0.02			<0.002	1			<0.002	1
4	削除		－			－	－			－	－
5	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004			<0.0004	1			－	－
6	削除		－			－	－			－	－
7	削除		－			－	－			－	－
8	トルエン	(mg/L)	0.4			<0.04	1			－	－
9	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.08			<0.008	1			－	－
10	亜塩素酸	(mg/L)	0.6	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
11	削除		－			－	－			－	－
12	二酸化塩素	(mg/L)	0.6	消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、検査不要							
13	ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	0.01			－	－			<0.001	1
14	抱水クロラール	(mg/L)	0.02			－	－			<0.002	1
15	農薬類(110項目)	(評価値)	1			0.00	1			－	－
16	残留塩素	(mg/L)	1			－	－			－	－
17	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	10～100			125	1			－	－
18	マンガン	(mg/L)	0.01			0.112	1			－	－
19	遊離炭酸	(mg/L)	20			6.1	1			－	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.3			<0.03	1			－	－
21	ﾒﾁﾙ-t-ブチルエーテル	(mg/L)	0.02			<0.002	1			－	－
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	(mg/L)	3			0.9	1			－	－
23	臭気強度（TON）		3			1	1			1	1
24	蒸発残留物	(mg/L)	30～200			204	1			－	－
25	濁度	(度)	1			<0.1	1			－	－
26	ｐＨ		7.5 程度			8.1	1			－	－
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0			0.3	1			0.2	1
28	従属栄養細菌	(CFU/mL)	2000以下			0	1			2	1
29	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.1			<0.002	1			－	－
30	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.1			0.01	1			－	－
31	PFOS（ペレフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペレフルオロオクタン酸）	(mg/L)	0.00005			<0.000005	1			<0.000005	1

伊豆島配水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水 質 基 準 項 目			給水栓水水質基準値	給水栓水（高山台公園）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	0.84	0.35	0.58	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.10	0.08	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0	0.04	0.04	0.04	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6	0.12	＜0.06	＜0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06	0.015	0.008	0.012	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	0.007	0.004	0.006	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1	0.034	0.024	0.028	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03	0.010	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09	0.002	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	0.04	0.02	0.03	12
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3	＜0.03	＜0.03	＜0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200	28.8	23.3	26.1	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	21.5	15.4	18.2	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300	114	112	113	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500	211	195	203	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	1.0	0.4	0.7	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.9	7.6	7.8	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	＜1	＜1	＜1	12
51	濁度	(度)	2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	12

その他の項目			基準値	給水栓水（高山台公園）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	29.2	11.5	19.8	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－				
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－				

かずさ配水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水 質 基 準 項 目			給水栓水水質基準値	給水栓水（消防第8分団第6部詰所）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.001	＜0.001	＜0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	0.85	0.41	0.61	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.10	0.08	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0	0.05	0.04	0.05	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6	0.13	＜0.06	0.07	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06	0.013	0.011	0.012	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	0.011	0.009	0.010	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1	0.037	0.033	0.036	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03	0.012	0.010	0.011	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09	0.004	0.002	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	0.05	＜0.02	0.03	12
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3	＜0.03	＜0.03	＜0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200	26.3	24.4	25.4	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	22.2	16.1	18.6	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300	124	121	123	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500	261	191	226	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	1.0	0.5	0.8	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.2	8.0	8.1	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	＜1	＜1	＜1	12
51	濁度	(度)	2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	12

その他の項目			基準値	給水栓水（消防第8分団第6部詰所）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	28.0	12.2	19.7	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－				
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－				

金田配水場系　水質検査結果　　（令和５年度）

水質基準項目			給水栓水水質基準値	給水栓水（牛込海岸海の家）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	一般細菌	(CFU/mL)	100以下	0	0	0	12
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	2
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	2
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10	0.78	0.32	0.61	4
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8	0.09	0.09	0.09	2
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0	0.04	0.04	0.04	2
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	2
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	2
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
20	ベンゼン	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	2
21	塩素酸	(mg/L)	0.6	0.09	＜0.06	＜0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)	0.06	0.017	0.010	0.014	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1	0.009	0.007	0.008	4
26	臭素酸	(mg/L)	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.1	0.040	0.029	0.034	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03	0.012	0.008	0.010	4
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.09	0.003	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2	0.05	＜0.02	0.03	12
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3	＜0.03	＜0.03	＜0.03	2
35	銅及びその化合物	(mg/L)	1.0	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200	20.7	19.9	20.3	2
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
38	塩化物イオン	(mg/L)	200	21.5	15.6	18.3	12
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300	109	101	105	2
40	蒸発残留物	(mg/L)	500	214	196	205	2
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2	＜0.02	＜0.02	＜0.02	2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.00001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02	＜0.005	＜0.005	＜0.005	2
45	フェノール類	(mg/L)	0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	(mg/L)	3	1.1	0.4	0.8	12
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.9	7.6	7.7	12
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	5	＜1	＜1	＜1	12
51	濁度	(度)	2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	12

その他の項目			基準値	給水栓水（牛込海岸海の家）			
				最　大	最　少	平　均	回数
1	水温	(℃)	－	29.6	12.0	20.5	12
2	アンモニア態窒素	(mg/L)	－				
3	嫌気性芽包菌	(CFU/100mL)	－				