

令和8年度

給水地点水質検査結果

角山配水場前

採水年月日		令和8年																		
採水時刻		9:50																		
天候	前日		晴																	
	当日		晴																	
気温																				
水温			16.7																	
残留塩素 mg/L			0.5																	
水質基準項目		水質基準値																		
1	一般細菌 CFU/mL	100CFU/mL 以下	0																	
2	大腸菌 MPN/100mL	検出されないこと	不検出																	
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	0.003mg/L 以下																		
4	水銀及びその化合物 mg/L	0.0005mg/L 以下																		
5	セレン及びその化合物 mg/L	0.01mg/L 以下																		
6	鉛及びその化合物 mg/L	0.01mg/L 以下																		
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	0.01mg/L 以下																		
8	六価クロム化合物 mg/L	0.02mg/L 以下																		
9	亜硝酸態窒素 mg/L	0.04mg/L 以下																		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	0.01mg/L 以下																		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10mg/L 以下																		
12	フッ素及びその化合物 mg/L	0.8mg/L 以下																		
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1.0mg/L 以下																		
14	四塩化炭素 mg/L	0.002mg/L 以下																		
15	1,4-ジオキサン mg/L	0.05mg/L 以下																		
16	ジメチルジクロロメタン及びトリクロロメタン mg/L	0.04mg/L 以下																		
17	ジクロロメタン mg/L	0.02mg/L 以下																		
18	テトラクロロエチレン mg/L	0.01mg/L 以下																		
19	トリクロロエチレン mg/L	0.01mg/L 以下																		
20	1,1,1-トリクロロエタン (DCE) 及び1,1,2-トリクロロエタン (TCE) mg/L	0.000005mg/L 以下																		
21	ベンゼン mg/L	0.01mg/L 以下																		
22	塩素酸 mg/L	0.6mg/L 以下	< 0.06																	
23	クロロ酢酸 mg/L	0.02mg/L 以下																		
24	クロロホルム mg/L	0.06mg/L 以下	0.017																	
25	ジクロロ酢酸 mg/L	0.03mg/L 以下																		
26	ジブロモクロロメタン mg/L	0.1mg/L 以下	0.007																	
27	臭素酸 mg/L	0.01mg/L 以下																		
28	総トリハロメタン mg/L	0.1mg/L 以下	0.037																	
29	トリクロロ酢酸 mg/L	0.03mg/L 以下																		
30	ブロモジクロロメタン mg/L	0.03mg/L 以下	0.012																	
31	ブロモホルム mg/L	0.09mg/L 以下	0.001																	
32	ホルムアルデヒド mg/L	0.08mg/L 以下																		
33	亜鉛及びその化合物 mg/L	1.0mg/L 以下																		
34	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.2mg/L 以下																		
35	鉄及びその化合物 mg/L	0.3mg/L 以下																		
36	銅及びその化合物 mg/L	1.0mg/L 以下																		
37	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200mg/L 以下																		
38	マンガン及びその化合物 mg/L	0.05mg/L 以下																		
39	塩化物イオン mg/L	200mg/L 以下	20.0																	
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) mg/L	300mg/L 以下																		
41	蒸発残留物 mg/L	500mg/L 以下																		
42	陰イオン界面活性剤 mg/L	0.2mg/L 以下																		
43	ジェオスミン mg/L	0.00001mg/L 以下	< 0.000001																	
44	2-メチルイソボルネオール mg/L	0.00001mg/L 以下	< 0.000001																	
45	非イオン界面活性剤 mg/L	0.02mg/L 以下																		
46	フェノール類 mg/L	0.005mg/L 以下																		
47	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) mg/L	3mg/L 以下	1.5																	
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.5																	
49	味	異常でないこと	異常なし																	
50	臭気	異常でないこと	異常なし																	
51	色度 度	5度 以下	< 1																	
52	濁度 度	2度 以下	< 0.1																	

令和8年度

給水地点水質検査結果

角山配水場前

採水年月日			令和8年 4月14日												
水質管理目標設定項目		目標値													
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02mg/L 以下												
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002mg/L 以下												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02mg/L 以下												
4	削除	mg/L	-												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L 以下												
6	削除	削除	-												
7	削除	削除	-												
8	トルエン	mg/L	0.4mg/L 以下												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08mg/L 以下												
10	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L 以下												
11	削除	削除	-												
12	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L 以下												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01mg/L 以下												
14	抱水クロラール	mg/L	0.02mg/L 以下												
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下												
16	残留塩素	mg/L	1mg/L 以下	0.5											
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下												
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L 以下												
19	遊離炭酸	mg/L	20mg/L 以下												
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3mg/L 以下												
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02mg/L 以下												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3mg/L 以下												
23	臭気強度(TON)		3以下												
24	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下												
25	濁度	度	1度 以下	< 0.1											
26	pH		7.5程度	7.5											
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし 極力0に近づける												
28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000CFU/ml 以下	8											
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L 以下												
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1mg/L 以下												
要 検 討 項 目			目標値												
1	モリブデン	mg/L	0.07mg/L 以下												
維 持 管 理 項 目															
1	アンモニウム態窒素	mg/L	-												
2	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-												
3	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-												
4	浮遊物質	mg/L	-												
5	総窒素	mg/L	-												
6	総リン	mg/L	-												
7	アルカリ度	mg/L	-												
8	電気伝導率	μ S/cm	-	288											
9	溶存酸素	mg/L	-												
10	トリハロメタン生成能	mg/L	-												
11	紫外線吸光度(E260)		-												
12	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-												

※目標値を超えています水質基準値以内で問題ありません。